

مشخصات مربوط به مصالح برقی مصرفی در ساختمان فوریت های پزشکی ۱۱۵

- کلید و پریزهای برق و تلفن از نوع دلند یا مارک مورد تایید دستگاه نظارت
- کلید فیوزهای مینیاتوری سه فاز - تک فاز - رله حفاظت جان از نوع اشنایدر اصل
- کلیه چراغها از مارک مازی نور یا آروین از نوع LED بک لایت با تایید مهندس ناظر
- کلیدهای کمپکت اتوماتیک از نوع مرلین اصل فرانسه هولوگرام دار یا اشنایدر اصل
- تابلوهای اصلی از ورق ۲ میلی متری و رنگ آمیزی از نوع پودری الکترواستاتیکی زیمنسی با تایید مهندس ناظر ساخته شود.
- سیم های مصرفی از نوع افشان استاندارد صائب یا مشابه با تایید مهندس ناظر
- کابل های مصرفی ساخت کارخانه سیمکات یا صائب و در صورت تغییر مشخصات با تایید مهندس ناظر
- لوله کشی برق از نوع پلیکای نمره ۱۳/۵ فشار قوی درجه یک نسوز سمنان سه ستاره بوده و استفاده از لوله خرطومی به هر عنوان ممنوع میباشد.
- کلید های گردان از نوع کاوه یا برماس
- کابل های تلفن از نوع کرمان
- مولد برق از مارک مورد تایید ناظر

توضیح : بقیه جزئیات که در مشخصات بالا قید نگردیده به هنگام تهیه با نظر کارفرما و مهندس ناظر خواهد بود.